



Einwohnergemeinde Tecknau Gemeindeverwaltung

Dorfstrasse 22, 4492 Tecknau
Tel. 061 985 88 22
E-Mail gemeinde@tecknau.ch
Homepage: www.tecknau.ch



Information zum Trinkwasser Tecknau

Trinkwasserqualität 2023 in	Tecknau																												
Versorgte Einwohner	812																												
Hygienische Beurteilung	Die mikrobiologischen Proben vom Netzwasser, Quellwasser, sowie Grundwasser lagen soweit untersucht innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Unser Trinkwasser ist hygienisch und geschmacklich einwandfrei.																												
Chemische Beurteilung	Die chemischen Untersuchungen zeigten nichts Negatives. Sämtliche kontrollierten Werte lagen deutlich unter der Toleranzgrenze.																												
Gesamthärte	Die Gesamthärte des Trinkwassers liegt im Durchschnitt um 34 fr. H																												
Wasserverbrauch 2022	<table><tr><td>Wassergewinnung Total:</td><td>50653 m³</td></tr><tr><td>Wasserverbrauch Total:</td><td>42252 m³</td></tr><tr><td>Wasserverbrauch Haushalte Total:</td><td>38143 m³</td></tr><tr><td colspan="2">Das ergibt einen Verbrauch von 124 Liter pro Tag und Einwohner.</td></tr><tr><td>Selbstverbrauch Wasserversorgung ca.:</td><td>550 m³</td></tr><tr><td>Netzverlust: 6255 m³ pro Jahr ergibt:</td><td>11.38 m³ pro Tag</td></tr><tr><td colspan="2">ergibt einen spezifischen Netzverlust von 0.49 l/Min./km</td></tr><tr><td colspan="2">(Dieser sollte zwischen 0 – 3 l liegen.)</td></tr><tr><td>Quellschüttung:</td><td>17585 m³</td></tr><tr><td>Quellschüttung genützt:</td><td>15585 m³</td></tr><tr><td>Grundwasserförderung:</td><td>33068 m³</td></tr><tr><td>Vorjahr:</td><td>16271 m³</td></tr><tr><td>Vorjahr:</td><td>13871 m³</td></tr><tr><td>Vorjahr:</td><td>34037 m³</td></tr></table>	Wassergewinnung Total:	50653 m ³	Wasserverbrauch Total:	42252 m ³	Wasserverbrauch Haushalte Total:	38143 m ³	Das ergibt einen Verbrauch von 124 Liter pro Tag und Einwohner.		Selbstverbrauch Wasserversorgung ca.:	550 m ³	Netzverlust: 6255 m ³ pro Jahr ergibt:	11.38 m ³ pro Tag	ergibt einen spezifischen Netzverlust von 0.49 l/Min./km		(Dieser sollte zwischen 0 – 3 l liegen.)		Quellschüttung:	17585 m ³	Quellschüttung genützt:	15585 m ³	Grundwasserförderung:	33068 m ³	Vorjahr:	16271 m ³	Vorjahr:	13871 m ³	Vorjahr:	34037 m ³
Wassergewinnung Total:	50653 m ³																												
Wasserverbrauch Total:	42252 m ³																												
Wasserverbrauch Haushalte Total:	38143 m ³																												
Das ergibt einen Verbrauch von 124 Liter pro Tag und Einwohner.																													
Selbstverbrauch Wasserversorgung ca.:	550 m ³																												
Netzverlust: 6255 m ³ pro Jahr ergibt:	11.38 m ³ pro Tag																												
ergibt einen spezifischen Netzverlust von 0.49 l/Min./km																													
(Dieser sollte zwischen 0 – 3 l liegen.)																													
Quellschüttung:	17585 m ³																												
Quellschüttung genützt:	15585 m ³																												
Grundwasserförderung:	33068 m ³																												
Vorjahr:	16271 m ³																												
Vorjahr:	13871 m ³																												
Vorjahr:	34037 m ³																												
Quellwassergewinnung	Der Ertrag der Quelle war in den letzten Jahren wegen dem trockenen Wetter immer wieder sehr tief. Bei Starkregen kann das viele Wasser zudem nicht alles genutzt werden. Im letzten Jahr war nur knapp 33% des Trinkwassers Quellwasser. Der Rest konnte durch das Pumpwerk aber problemlos gefördert werden. Mit einem grösseren Reservoir könnte man in Spitzenzeiten mehr Quellwasser nutzen.																												
Behandlung des Wasser	Quellwasser: Entkeimung durch UV Grundwasser: Entkeimung durch UV																												

Wasser ist unser Lebensmittel Nr. 1 - tragt bitte Sorge zu unserem Trinkwasser.

Weitere Auskünfte Wasserversorgung Tecknau, Brunnenmeister A. Roth, Tel. 061 985 88 26