



Einwohnergemeinde Tecknau Wasserversorgung

Dorfstrasse 22, 4492 Tecknau
Tel. 061 985 88 22
E-Mail gemeinde@tecknau.ch
Homepage: www.tecknau.ch



Information zum Trinkwasser Tecknau

Trinkwasserqualität 2025 in	Tecknau
Versorgte Einwohner	831
Hygienische Beurteilung	Die mikrobiologischen Proben vom Netzwasser, Quellwasser, sowie Grundwasser lagen soweit untersucht innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Unser Trinkwasser ist hygienisch und geschmacklich einwandfrei.
Chemische Beurteilung	Die chemischen Untersuchungen zeigten nichts Negatives. Sämtliche kontrollierten Werte lagen deutlich unter der Toleranzgrenze.
Gesamthärte	Die Gesamthärte des Trinkwassers liegt im Durchschnitt um 34 fr. H
Wasserverbrauch 2025	Wassergewinnung Total: 52105 m3 Wasserverbrauch Total: 41269 m3 Wasserverbrauch Haushalte Total: 37060 m3 <u>Das ergibt einen Verbrauch von 122 Liter pro Tag und Einwohner.</u> Selbstverbrauch Wasserversorgung ca.: 250 m3 Netzverlust: 6204 m3 pro Jahr ergibt: 16.99 m3 pro Tag ergibt einen spezifischen Netzverlust von 2.95 l/Min./km (Dieser sollte zwischen 0 – 3 l liegen.) Quellschüttung: 31892 m3 Vorjahr: 31589 m3 Quellschüttung genützt: 27899 m3 Vorjahr: 29874 m3 Grundwasserförderung: 20213 m3 Vorjahr: 18064 m3
Quellwassergewinnung	Der Ertrag der Quelle war im letzten Jahr wegen dem regnerischem Wetter wieder etwa gleich gross wie im Vorjahr. Im letzten Jahr war ca. 50% des Trinkwassers Grundwasser. Der Rest konnte durch die Quellschüttung abgedeckt werden
Behandlung des Wasser	Quellwasser: Entkeimung durch UV Grundwasser: Entkeimung durch UV

Wasser ist unser Lebensmittel Nr. 1 - tragt bitte Sorge zu unserem Trinkwasser.

Weitere Auskünfte

Wasserversorgung Tecknau, Brunnenmeister A. Roth,
Tel. 061 985 88 26